


УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ПАО «МЕТАФРАКС»
 Семериков А.Б.



(подпись)


Опросный лист для заказа насоса промышленного назначения

ПАО «Метафракс»	
-----------------	--

ОБР36441 Насосный агрегат 4-х ступенчатый MLSA 065 STERLING

Наименование цеха, участка, технологической линии	ПГЦ к.250а линия Н ₂ O
Технологическая позиция насоса	поз. К-5.6/3
Назначение насоса	подача питательной воды
Конструктивное исполнение (горизонтальный, вертикальный)	горизонтальный
Требуемые рабочие характеристики:	
Подача, м ³ /ч	60
Напор, м	264
Режим работы (непрерывный, периодический)	непрерывный
Перекачиваемая среда и ее свойства:	
Наименование перекачиваемой среды	вода
Концентрация растворенного вещества, %	-
Рабочая температура, °C	110
Плотность, кг/м ³	950,65
Вязкость при рабочей температуре, мм ² /с	0,27
Характеристика твёрдых включений:	
Количество взвешенных твердых частиц, г/л	-
Размер частиц, мм	-
Плотность частиц, кг/м ³	-
Конструктивные особенности, комплектация	
Необходимость регулируемого привода (частотный преобразователь)	нет
Возможность установки клиноременного привода	-
Тип уплотнения (сальник, механическое, динамическое)	-
Тип смазки (жидкая, консистентная)	-
Характеристика помещения по пожароопасности	«Г»

Схема установки (нужное обвести)



	Z ₁	
	Z ₂	*
<i>Контактные данные</i>		
ФИО	Гальцев Н.В.	
Дата	25/12/17	
Должность	механик ПГЦ	
Телефон	39-53	