

Список кондиционеров на 2018 год

№	Место установки	Расчётная мощность «по холоду» (кВт)	Примечание
1	Корп. 1386. проектный отдел каб. №400	11,2÷12,6	Необходим кондиционер полупромышленный кассетного типа
2	Корп. 1386. проектный отдел каб. №401	2,6÷2,8	Необходим кондиционер полупромышленный настенного типа
3	Корп. 1386. проектный отдел каб. №402	2,6÷2,7	Необходим кондиционер полупромышленный настенного типа
4	Корп. 1386. проектный отдел каб. №403	8,6÷10,0	Необходим кондиционер полупромышленный кассетного типа
5	Корп. 1386. проектный отдел каб. №404	6,5+ 6,5 = 13,0 (2 шт. по 6,5 кВт)	Необходимы кондиционеры полупромышленные потолочного типа
6	Корп. 1386. проектный отдел каб. №405	2,6	Необходим кондиционер полупромышленный настенного типа
7	Корп. 1386. проектный отдел каб. №406	9,3÷10,0	Необходим кондиционер полупромышленный кассетного типа
8	Корп. 1386. проектный отдел каб. №407	4,66÷5,0	Необходим кондиционер полупромышленный потолочного типа
9	Корп. 1386. проектный отдел каб. №409	3,1 (1шт) 5,6 (1шт)	Необходимы кондиционеры полупромышленные настенного типа
10	Корп. 1386. проектный отдел каб. №411	8,3÷9,2	Необходим кондиционер полупромышленный потолочного типа
11	Корп. 1386. проектный отдел каб. №414	8,9÷9,2	Необходим кондиционер полупромышленный потолочного типа
12	Корп. 1386. проектный отдел каб. №415	2,6÷2,8	Необходим кондиционер полупромышленный настенного типа
13	Корп. 101, Санитарная лаборатория	10,5	Необходим кондиционер полупромышленный потолочного типа , наличие низкотемпературного комплекта